

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980307002176

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-06-10
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307002176

产品系列、型号、规格:

HYM3L□-125C、HYM3L□-125S、HYM3L□-125H、HYM3L□-160C、HYM3L□-160S、HYM3L□-160H、
HYM5L□-125C、HYM5L□-125S、HYM5L□-125H、HYM5L□-160C、HYM5L□-160S、HYM5L□-160H、
HUM9□-125C、HUM9□-125S、HUM9□-125H、HUM9□-160C、HUM9□-160S、HUM9□-160H;参数及型号解
释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002176

产品系列、型号、规格(附件):

HYM3L□-125C、HYM3L□-125S、HYM3L□-125H、HYM3L□-160C、HYM3L□-160S、
HYM3L□-160H、HYM5L□-125C、HYM5L□-125S、HYM5L□-125H、HYM5L□-160C、
HYM5L□-160S、HYM5L□-160H、HUM9□-125C、
HUM9□-125S、HUM9□-125H、
HUM9□-160C、HUM9□-160S、HUM9□-160H；
Ue: AC380V/400V/415V； Ui: 1000V； Uimp: 8kV；
In: HYM3L□-125、HYM5L□-125、HUM9□-125；
16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、90A、1
00A、110A、125A；
HYM3L□-160、HYM5L□-160、HUM9□-160: ；
16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、90A、1
00A、110A、125A、140A、150A、160A；
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式； 适用频率: 50/60Hz；
Ics: C型: 10 kA； S型: 25 kA； H型: 36 kA；
Icu: C型: 20 kA； S型: 36 kA； H型: 50 kA；
IΔn: 30mA(仅非延时)
/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 任选三档可调； 漏
电脱扣器类型: 电子式；
额定剩余动作类型: A型、AC型； 延时动作类型(不可调): 延时型、非延时型；
IΔm: 25%Icu； 选择性类别: A；
极数: 3P、3P+N(带三个保护极，N极不可开闭)、
4P(带三个保护极，N极可开闭)；
3P、4P产品适用于隔离，3P+N产品不适用于隔离；
型号解释

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002176

产品系列、型号、规格(附件):

HYM3L□-125C、HYM3L□-125S、HYM3L□-125H、HYM3L□-160C、HYM3L□-160S、
HYM3L□-160H、HYM5L□-125C、HYM5L□-125S、HYM5L□-125H、HYM5L□-160C、
HYM5L□-160S、HYM5L□-160H、HUM9□-125C、
HUM9□-125S、HUM9□-125H、
HUM9□-160C、HUM9□-160S、HUM9□-160H、
Ue: AC380V/400V/415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
In: HYM3L□-125、HYM5L□-125、HUM9□-125;
16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、
90A、100A、110A、125A;
HYM3L□-160、HYM5L□-160、HUM9□-160: ;
16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、
90A、100A、110A、125A、140A、150A、160A;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 适用频率: 50/60Hz;
Ics: C型: 10 kA; S型: 25 kA; H型: 36 kA;
Icu: C型: 20 kA; S型: 36 kA; H型: 50 kA;
IΔn: 30mA(仅非延时)
/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 任选三挡
可调; 漏电脱扣器类型: 电子式;
额定剩余动作类型: A型、AC型; 延时动作类型(不可调): 延时型、非延时型;
IΔm: 25%Icu; 选择性类别: A;
极数: 3P、3P+N(带三个保护极, N极不可开闭)、
4P(带三个保护极, N极可开闭);
3P、4P产品适用于隔离, 3P+N产品不适用于隔离;

型号解释

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:


注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002176

产品系列、型号、规格(附件):



注: 四极产品中, 中性板(N板)的型式有二种:
A型: N板始终接通, 不与其他三极一起合分。
B型: N板与其它三极一起合分。

表1

代号	型式	说明
2	瞬时脱扣器	即电磁式脱扣器, 具有过电流瞬时动作保护特性。
3	复式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性。

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-10
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。