

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307251552

发证日期：2022年05月24日

有效期至：2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 HYM3L□-125C、HYM3L□-125S、HYM3L□-125H、HYM3L□-160C、HYM3L□-160S、HYM3L□-160H、HYM5L□-125C、HYM5L□-125S、HYM5L□-125H、HYM5L□-160C、HYM5L□-160S、HYM5L□-160H、HUM9□-125C、HUM9□-125S、HUM9□-125H、HUM9□-160C、HUM9□-160S、HUM9□-160H;参数及型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307251552

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

HYM3L□-125C、HYM3L□-125S、HYM3L□-125H、HYM3L□-160C、

HYM3L□-160S、

HYM3L□-160H、HYM5L□-125C、HYM5L□-125S、HYM5L□-125H、

HYM5L□-160C、

HYM5L□-160S、HYM5L□-160H、HUM9□-125C、

HUM9□-125S、HUM9□-125H、

HUM9□-160C、HUM9□-160S、HUM9□-160H；

U_e：AC380V/400V/415V；U_i：1000V；U_{imp}：8kV；

I_n：HYM3L□-125、HYM5L□-125、HUM9□-125：16A、20A、25A、30A、32A、

40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、90A、100A、110A、125A；

HYM3L□-160、HYM5L□-160、HUM9□-160：：16A、20A、25A、30A、32A、

40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、90A、100A、110A、125A、
140A、150A、160A；

过电流脱扣器类型：热磁式、电磁式；适用频率：50/60Hz；

I_{cs}：C 型：10 kA；S 型：25 kA；H 型：36 kA；



中国质量认证中心

