

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022960307013635



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江世隆电气科技有限公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市镇前窑村工业园诚信路 766 号

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-11-02
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307013635

产品系列、型号、规格:

HUM9DC-250HU、HUM9DC-320HU、HUM9F-250HU、HUM9F-320HU; 参数详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-11-02
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2022960307013635

产品系列、型号、规格(附件):


HUM9DC-250HU、HUM9DC-320HU;
Ue: DC250V、DC500V、DC750V、DC1000V(2P 外形); DC1000V、DC1250V、DC1500V
(3P 外形);
Ui: 1250V(2P 外形)、1500V(3P 外形);
Uimp: 8kV (2P 外形)、12kV(3P 外形);
In: HUM9DC-250HU:
63A、80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A;
HUM9DC-320HU: 280A、315A、320A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
DC250V、DC500V(2P 外形); Ics=Icu: 40kA;
DC750V、DC1000V(2P 外形); Ics=Icu: 20kA;
DC1000V、DC1250V、DC1500V(3P 外形); Ics=Icu: 20kA;
接线方式: 2P 外形、3P 外形(具体接线方式见附页 1);
选择性类别: A 类; 产品适用于隔离;
HUM9F-250HU、HUM9F-320HU;
Ue: AC800V/1000V/1140V; Ui: 1150V; Uimp: 8kV;
In: HUM9F-250HU:
63A、80A、100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A;
HUM9F-320HU: 280A、315A、320A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
AC800V: Ics=Icu: 36.5kA; AC1000V/1140V: Ics=Icu: 15kA; 极数: 3P;
选择性类别: A 类; 产品适用于隔离

附页:

直流产品接线图



接线图 1



接线图 2

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-11-02
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。