

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304565141

发证日期: 2021年08月11日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJX2-2510、CJX2-2501、CJX2-2510N、CJX2-2501N ; Ith:40A ; Ui:690V ; AC-3:Ue:AC220V/AC380V/660V , Ie:25A/25A/18A(CJX2-2510 , CJX2-2501) ; AC-4:Ue:AC380V/660V , Ie:8.5A/4.4A(CJX2-2510 , CJX2-2501 , CJX2-2510N , CJX2-2501N) ; Us:AC36V , AC110V , AC127V , AC220V , AC380V ; 3P ; 配用的辅 助触头:Ith:10A ; AC-15:Ue:AC380V , Ie:0.95A ; Ue:AC220V , Ie:1.6A ; DC-13:Ue:DC220V , Ie:0.15A ; Ue:DC110V , Ie:0.3A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心