

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307258080

发证日期：2022年12月06日

有效期至：2031年07月22日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
HYW□□□-□、HUW9i-2500、HUW9i-2000；详见附件；

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307258080

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HYW□□□-□、HUW9i-2500、HUW9i-2000; U_{imp} : 12kV; U_i : 1000V; U_e : AC400V/415V, AC440V/690V; I_n : 2000 壳架: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A; 2500 壳架: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A; C 型: AC400V/415V: $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=55kA$; AC440V/690V: $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=42kA$; N 型: AC400V/415V: $I_{cs}=I_{cw}/1s=65kA$; $I_{cu}=85kA$; AC440V/690V: $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=50kA$; H 型: AC400V/415V: $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=85kA$; AC440V/690V: $I_{cs}=I_{cu}=I_{cw}/1s=65kA$; HUW9i-2500、HUW9i-2000: I_{cs} : 65kA (AC400V/415V)、50kA (AC440V/690V); I_{cu} : 85kA (AC400V/415V)、50kA (AC440V/690V); I_{cw} : 65kA/1s (AC400V/415V)、50kA/1s (AC440V/690V); 过电流脱扣器类型: 电子式; 频率: 50/60Hz; 选择性类别: B; 辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC, I_{th} : 6A, AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: DC220V/0.27A; 极数: 3P、4P (均为保护极, 适用于隔离用)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307258080

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

HY W □ □ □ - □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号: 3 (普通款); 5 (地产款) (仅常规款)
- (4) C: 经济型; N: 普通型; H: 高分断型
- (5) 无: 常规款; K: 电力款; P: 标准柜款
- (6) 电流段 (A): 2000; 2500

HU W 9 i - □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 地产专用
- (5) 电流段 (A): 2000; 2500



中国质量认证中心