

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007965

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：HYW□□□□-□、HUW9i-4000、HUW9i-3200；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-12-15
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007965

产品系列、型号、规格(附件):

HYW□□□-□、HUW9i-4000、HUW9i-3200; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue:
AC400V/415V, AC440V/690V; In: 3200壳架: 2000A、2500A、3200A; 4000;
壳架: 2000A、2500A、3200A、4000A; C型: AC400V/415V; Ics=Icu=
Icw/1s=65kA; AC440V/690V; Ics=Icu= Icw/1s=42kA; N型: AC400V/415V;
Ics= Icw/1s=70kA; Icu=85kA; AC440V/690V; Ics=Icu= Icw/1s=65kA; H型:
AC400V/415V; Ics= Icw/1s=85kA; Icu=100kA; AC440V/690V;
Ics=Icu=Icw/1s=70kA; HUW9i-4000、HUW9i-3200; Ics:
70kA(AC400V/415V)、65kA(AC440V/690V); Icu:
85kA(AC400V/415V)、65kA(AC440V/690V); Icw:
70kA/1s(AC400V/415V)、65kA/1s(AC440V/690V); 过电流脱扣器类型: 电子式;
频率: 50/60Hz; 选择性类别: B; 辅助触头: 4NO4NC、6NO6NC, Ith: 6A, AC-
15; AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13; DC220V/0.27A; 极数: 3P、4P (均
为保护极, 适用于隔离用)

型号的解释:

HY W □ □ □ - □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1) 企业代号
(2) 万能式断路器
(3) 设计序号: 3 (普通款); 5 (地产款) (仅常规款)
(4) C: 经济型; N: 普通型; H: 高分断型
(5) 无: 常规款; K: 电力款; P: 标准柜款
(6) 电流段 (A): 3200; 4000
HU W 9 i - □
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) 企业代号
(2) 万能式断路器
(3) 设计序号
(4) 地产专用
(5) 电流段 (A): 3200; 4000

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-12-15
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。