

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC20012272759

发证日期：2022年04月27日

有效期至：2031年07月22日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	万能式断路器 HY□□□-6300、HUW9i-6300；Uimp:12kV；Ui:1000V；Ue:AC400V/690V；In:4000A、5000A、6300A；C型：AC400V：Ics=Icu=Icw/1s=85kA；AC690V：Ics=Icu=Icw/1s=65kA；N型：AC400V：Ics=Icw/1s=100kA；Icu=120kA；AC690V：Ics=Icu=Icw/1s=85kA；H型：AC400V：Ics=Icu=Icw/1s=125kA；AC690V：Ics=Icu=Icw/1s=100kA；HUW9i-6300：Ics：100kA(AC400V)、85kA(AC690V)；Icu：120kA(AC400V)、85kA(AC690V)；Icw：100kA/1s(AC400V)、85kA/1s(AC690V)；过电流脱扣器类型：电子式；频率：50/60Hz；选择性类别：B；辅助触头：4NO4NC、6NO6NC，Ith：6A，AC-15：AC230V/1.3A，AC400V/0.75A；DC-13：DC220V/0.27A；极数：3P、4P（均为保护极，适用于隔离用）
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年11月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012272759

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释

HY W □ □ □ - 6300
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号: 3 (普通款); 5 (地产款) (仅常规款)
- (4) C: 经济型; N: 普通型; H: 高分断型
- (5) 无: 常规款; K: 电力款
- (6) 壳架等级额定电流 (A)

HU W 9 i - 6300
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 地产专用
- (5) 壳架等级额定电流 (A)



中国质量认证中心