

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307666349

发证日期：2022年03月30日

有效期至：2031年03月16日

|               |   |
|---------------|---|
| 委托人名称         | 环宇高科有限公司  |
| 及注册地址         | 浙江省乐清市温州大桥工业园区  |
| 制造商名称         | 环宇高科有限公司  |
| 及注册地址         | 浙江省乐清市温州大桥工业园区  |
| 生产企业名称        | 环宇高科有限公司  |
| 及生产地址         | 浙江省乐清市温州大桥工业园区  |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 万能式断路器<br>H8A-6300、HUW9-6300 ;Uimp :12kV ;Ui :1000V ;Ue :AC400V/690V ;In :5000A , 6300A ;过电流脱扣器类型 :电子式 ; Ue : AC400V : Ics : 125kA , Icu : 125kA , Icw : 100kA/1s ; Ue : AC690V : Ics : 85kA , Icu : 85kA , Icw : 80kA/1s ; 选择性类别 : B ; 3P、4P ;适用于隔离用 配用的辅助触头 YQF1 :4NO4NC :Ith :6A ,AC-15 :230V/1.5A , 400V/0.9A ;DC-13 :220V/0.27A ; 符合附录 N 的电子附件 :欠电压脱扣器 Uimp :12kV ; Ui : 1000V ; Us : AC230V , Us : AC400V |
| 产品标准和技术要求     | GB/T 14048.2-2020   |
| 认证模式          | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督   |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心