



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:






申请编号: V2021CQC107502-858194

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ20Y-630/3300 DZ20J-630/3300

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: V2021CQC107502-858194</p> <p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: DZ20Y-630/3300、 DZ20J-630/3300</p> <p>商 标: </p> <p>数 量: 1 台</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2021-09-30</p> <p>完成日期: 2021-10-06</p>	<p>委 托 人: 环宇高科有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>生 产 者: 环宇高科有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>生 产 企 业: 环宇高科有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>DZ20Y-630/3300、DZ20J-630/3300;</p> <p>Ue: AC380V; Ui: 660V; Uimp: 6kV;</p> <p>In: 250A, 315A, 350A, 400A, 500A, 630A;</p> <p>过电流脱扣器类型: 热磁式;</p> <p>Y 型: Ics: 23kA ; Icu: 30kA;</p> <p>J 型: Ics: 25kA; Icu: 50kA ;</p> <p>选择性类别: A 类;</p> <p>极数: 3P;</p> <p>产品不适用于隔离;</p>	
<p>主检: 孟佳炜 签名:  日期: 2021-10-12</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2021-10-12</p>	
<p>签发: 姚 波 签名:  日期: 2021-10-12</p>	
<p>备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况和原 CQC 认证情况详见附页</p>	

