

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307651573

发证日期: 2022年04月19日

有效期至: 2031年11月29日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
H8M-630S, H8M-630H, H8M-630U, HUM9-630S, HUM9-630H, HUM9-630R; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010307651573

第1页 共2页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

H8M-630S, H8M-630H, H8M-630U, HUM9-630S, HUM9-630H, HUM9-630R;
Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V/690V;
In:400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式;
400V: S型: Ics:75kA、Icu:75kA, H型: Ics:100kA、Icu:100kA, U/R型: Ics:125kA、
Icu:125kA;
690V: S型: Ics:15kA、Icu:15kA, H型: Ics:15kA、Icu:20kA, U/R型: Ics:35kA、
Icu:35kA;
选择性类别:A; 3P、3P+N(3个保护极, N极常通, 仅 H8M-630S、HUM9-630S)、
4P(3个保护极, N极可开闭, 仅 H8M-630S、HUM9-630S); 3P,4P 适用于隔
离用, 3P+N 不适用于隔离用;

配用的辅助触头 F4: Ith:6A, AC-15:400V/0.47A, DC-13:220V/0.15A
符合附录 N 的电子附件: 欠电压脱扣器 QY4: Us:AC230V, Us: AC400V
符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构 MDX4: Us:AC230V
预付费电表专用脱扣器: Us:AC230V

型号解释:



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307651573

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：




表 2 内部附件代号

I_{nm} (A)	I		II		III		备注
	代号	说明	代号	说明	代号	说明	
630	0	无	0~8	辅助触头组数	0~3	报警触头组数	$II+III \leq 11$
	1	分励脱扣器	0~6		0~3		$II+III \leq 8$
	2	欠电压脱扣器	0~6		0~3		$II+III \leq 8$
	3	分励、欠电压脱扣器	0~3		0~2		$II+III \leq 5$



中国质量认证中心