

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307004136



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：塑料外壳式断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-06-16  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004136

产品系列、型号、规格:

HUM8-800、HYM3-800、HUM9i-800;  $U_i$ : 1000V;  $U_{imp}$ : 12kV;  $U_e$ : AC400V/690V;  $I_n$ : 630A、700A、800A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; HUM8-800:  $I_{cs}$ : S型(3P, 3P+N, 4P): 70kA/15kA; H型(3P): 100kA/15kA; U型(3P): 125kA/35kA;  $I_{cu}$ : S型(3P, 3P+N, 4P): 70kA/15kA; H型(3P): 100kA/20kA; U型(3P): 125kA/35kA; HYM3-800:  $I_{cs}$ : C型(3P, 3P+N, 4P): 70kA/15kA; S型(3P): 100kA/15kA; H型(3P): 125kA/35kA;  $I_{cu}$ : C型(3P, 3P+N, 4P): 70kA/15kA; S型(3P): 100kA/20kA; H型(3P): 125kA/35kA; 选择性类别: A类; 极数: 3P, 3P+N(三个保护极, N极不可开闭), 4P(三个保护极, N极可开闭); 适用于隔离用(3P+N产品除外); 配用的辅助触头: 8NO8NC;  $I_{th}$ : 6A; AC-15:  $U_e/I_e$ : 400V/0.47A; DC-13:  $U_e/I_e$ : 220V/0.15A

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-06-16  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。