

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307663070

发证日期：2022年05月30日

有效期至：2031年12月26日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 H8ML-400/33000、H8ML-400/4A3000、H8ML-400/4B3000、H8MLY-400/33000、H8MLY-400/4A3000、H8MLY-400/4B3000；HUM9L-400S/33000、HUM9L-400S/4A3000、HUM9L-400S/4B3000、HUM9LY-400S/33000、HUM9LY-400S/4A3000、HUM9LY-400S/4B3000； $U_e$ ：AC400V； $U_i$ ：1000V； $U_{imp}$ ：12kV； $I_n$ ：250A、300A、315A、350A、400A； $I_{cs}=I_{cu}$ ：75kA；过电流脱扣器类型：热磁式；选择性别：A类；漏电脱扣器类型：电子式； $I_{\Delta n}$ ：25% $I_{cu}$ ； $I_{\Delta n}$ ：100mA/300mA/500mA 分级调节；极数：3P、3P+N（3个保护极，N极常通）、4P（3个保护极，N极可开闭）；适用于隔离用（除3P+N）；型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2013010307663070

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

H 8 M L □ - 400 / □ □ 000  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1)企业代号
- (2)设计序号
- (3)塑料外壳式断路器
- (4)具有漏电（剩余电流）保护功能
- (5)非延时型无代号，延时型代号“Y”
- (6)壳架等级额定电流（A）
- (7)断路器极数：（3：3P；4A：3P+N；4B：4P）
- (8)过电流脱扣器型式（3 复式脱扣器）
- (9)内部附件（000 表示无附件）

HU M 9 L □ - 400 S / □ □ 000  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1)企业代号
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计序号
- (4)具有漏电（剩余电流）保护功能
- (5)非延时型无代号，延时型代号“Y”
- (6)壳架等级额定电流（A）
- (7)短路分断能力级别：S-标准型
- (8)断路器极数：（3：3P；4A：3P+N；4B：4P）
- (9)过电流脱扣器型式（3 复式脱扣器）
- (10)内部附件（000 表示无附件）



中国质量认证中心