

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007754



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-08-16
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007754

产品系列、型号、规格:
HUM2DL-160, HUM2DL-250, HYM2LCK-160, HYM2LCK-250; 参数及型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-16
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007754

产品系列、型号、规格(附件):

HUM2DL-160, HUM2DL-250, HYM2LCK-160, HYM2LCK-250
Inm: 250A; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
In: 160A, 250A(0.4-1.0In 连续可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
Ics: 35kA (标准型), 50kA(高分断型);
Icu: 50kA (标准型), 70kA(高分断型);
Iew: 5kA/1s;
IΔn:
30mA(仅非延时型, 无自动重合闸功能)
/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档可调;
漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;
IΔm: 25%Icu; 选择性类别: B 类;
自动重合闸时间: 20s-60s; TD 型;
极数: 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭, 产品不适用于隔离),
4P(3 个保护极, N 极可开闭, 产品适用于隔离)

型号解释:

HYM2LCK
HUM2DL (1) (2) (3) (4) (5)
(1) HUM2DL: 普通款; HYM2LCK: 电力款
(2) 额定电流(A): 160, 250
(3) 短路分断能力级别(标准型: 无; 高分断型: H)
(4) 无: 液晶显示; "S": 数码显示
(5) 极数: 无: 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭), 4P: 4P(3 个保护极, N 极可开闭)

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-08-16
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。