



# 产品认证证书

证书编号: CQC22012344249

发证日期: 2022年05月27日

有效期至: 2032年05月26日

委托人名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器  
HUM2DL-400、HYM2LCK-400;具体参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC22012344249

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HUM2DL-400、HYM2LCK-400;

$U_{imp}$ :8kV;

$U_i$ :1000V;

$U_e$ :AC400V;

$I_n$ :400A( $I_R$ : 0.4~1.0 $I_n$  连续可调);

过电流脱扣器类型:电子式;

$I_{cs}$ :70kA,  $I_{cu}$ :70kA,  $I_{cw}$ :5kA/1s;

$I_{\Delta n}$ : 30mA(仅非延时型, 没有自动重合闸 功能)/50mA/100mA/300mA/

500mA/800mA 分级调节/AC 型;

漏电脱扣器类型:电子式;

$I_{\Delta m}$ :17.5kA;

选择性类别:B;

3P+N(N 极常通), 4P (N 极可开闭), 3P+N 不适用于隔离用, 4P 适用于隔离用;

自动重合闸时间: 20s~60s



中国质量认证中心