

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010307073997

发证日期: 2022年02月25日

有效期至: 2031年03月11日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	漏电断路器 HUM8L-400S/33000,HUM8L-400S/4A3000,HUM8L-400S/4B3000,HUM8LY-400S/3000, HUM8LY-400S/4A3000,HUM8LY-400S/4B3000Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V; In:250A,300A,315A,350A,400A;过电流脱扣器类型:热磁式;选择性类别: A类;Ics=Icu:70kA; I _Δ m:17.5kA;I _Δ n:100/300/500mA 可调;额定剩余动作类型: AC型,A型;漏电脱扣器的类型:电子式;极数:3P,3P+N(带三个保护极,N极不可开闭),4P(带三个保护极,N极可开闭);适用于隔离(3P+N除外);型号的解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2003010307073997

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：



注：四极产品中，中性极（N极）的型式有二种：

A型：N极始终接通，不与其他三极一起合分；B型：N极与其他三极一起合分。

表 1

代号	型 式	说 明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性,过电流瞬时动作保护特性



中国质量认证中心