



2014001380A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请    变更    监督    复审    其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2017CCC0302-2540112  
(任务编号)

产品名称: 负荷开关

型 号: HYGL-1600/3, HYGL-1600/3J

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司





样品名称: 负荷开关  型号: HYGL-1600/3,  HYGL-1600/3J  商 标: /  样品数量: 1 台  样品来源: 工厂送样  收样日期: 2017-06-06  完成日期: /	委托人: 环宇集团有限公司  委托人地址: 浙江省乐清市北白象温州大桥工业区  生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司  生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区  生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司  生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


试验结论: 按原获证 (2003010302028001) 产品依据 GB/T 14048.3-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证 (2003010302028001) 产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HYGL-1600/3, HYGL-1600/3J Ui: 1000V; Uimp: 6kV; Ue: AC400V; Ith: 1600A; Ie: 800A, 1000A, 1250A, 1600A; Icw: 50kA/1s; Icm(峰值): 38.4kA; 使用类别: AC-21B; 极数: 3P.	HUH1-1600/3, HUH1-1600/3J Ue: AC400V; Ith: 1600A; Ui: 1000V; Ie: 800A、1000A、1250A、1600A; Icw: 50kA; Icm(峰值): 38.4kA; AC-21B; 3P
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-06-16

审核: 闫明显 签名:  日期: 2017-06-16

签发: 许建林 签名:  日期: 2017-06-16



备注	利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
	委托人名称	环宇集团浙江高科股份有限公司	环宇集团有限公司
	委托人地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象温州大桥工业区
	型号	HUH1-1600	HYGL-1600/3, HYGL-1600/3J
	母证书编号	2003010302028001	
	母证书检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
	说明: 本试验报告引用编号为“C-040-10B2071-S”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 其余参数均一致。		



