

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010308073490

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

委托人名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 有填料封闭管式熔断器
RT18-63; 熔断体的额定电压 U_n : AC380V; 熔断体的额定电流 I_n : 32, 40, 50, 63A; 额定分断能力 I_t : 100kA; 分断范围类型与使用类别: gG; 熔断体支持件的额定电压 U_n : AC660V; 熔断体支持件的额定电流 I_n : 63A; 1P; 峰值耐受电流: 100kA; U_{imp} : 6kV

产品标准和技术要求 GB/T 13539.2-2015

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆刚 陆梅

中国质量认证中心