

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC21107311817

发证日期：2021年09月02日

有效期至：2031年06月25日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 朗明电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

**产品名称和系列、规格、型号** 自动转换开关电器  
HYET3-1600Ⅲ□/□、HYET5-1600Ⅲ□/□；Ui:800V；Uimp:8kV；Ith:1600A；Ue:AC400V；  
Ie:800A、1000A、1250A、1600A；使用类别:AC-33iB；Iq:120kA；电器级别:PC级；  
转换方式:ATSE；极数:3P、4P；控制回路:Ui:250V；Uimp:2.5kV；

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.11-2016

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC21107311817

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

### 3.3 型号的解释：

<u>HY</u>	<u>ET</u>	<u>3</u>	-	<u>1600</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/	<input type="checkbox"/>
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)

(1) 企业代号；

(2) 自动转换开关电器；

(3) 设计序号：3：普通款，5：地产款；

(4) 壳架等级额定电流(A)：1600

(5) 开关型式：III型（三段式）

(6) 开关控制显示类型：A型(发光二极管显示)、B型(LED数码管显示)、C型(LCD液晶屏显示)

(7) 开关极数：3P 4P；



中国质量认证中心