

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305003205



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：自动转换开关电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：huyujsb@vip.163.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-03-20  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305003205

产品系列、型号、规格:

HYT3P-125;  $U_i$ : 800V(主);  $U_{imp}$ : 8kV(主)、2.5kV(控制回路);  $U_e$ : AC230V(2P)、AC400V(3P、4P);  $I_{th}$ : 125A;  
 $I_e$ : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 使用类别: AC-33B;  $I_{cw}$ : 10kA/30ms;  
 $I_{cm}$ (峰值): 17kA; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附件

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujb@vip.163.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-20  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980305003205

产品系列、型号、规格(附件):

### 型号的解释:

HY T 3 P - 125 / □ □ □ □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代码: 环宇集团浙江高科股份有限公司
- (2) 产品代号: 自动转换开关电器
- (3) 设计序号
- (4) 产品电器级别: PC 级
- (5) 壳架等级额定电流: 125A
- (6) 极数: 2—二极; 3—三极; 4—四极
- (7) 控制器代号: A—经济型; B—标准型
- (8) 控制器工作模式: 无: 电网-电网; F: 电网-发电机(仅标准型可选)
- (9) 选配功能代号: W-消防联动反馈功能(仅标准型可选, 经济型无该功能)

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujsb@vip.163.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-03-20  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。