



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2016CCC0305-2475946
(任务编号)

产品名称: 双电源自动切换装置

型 号: JYSD1-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 双电源自动切换装置 型号: JYSD1-400 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-05-08 完成日期: 2017-06-06</p>	<p>委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: JYSD1-400; Ui: 800V(主),400V(控); Ue:AC400V; Uimp:8kV(主),4kV(控); Ie:225A,250A,315A,350A,400A; 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 130kA;Icn:65kA; 电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE; 极数:3P, 4P.</p>	
<p>主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-06-12</p>	 <p>(检测机构名称 盖章) 2017年6月12日</p>
<p>审核: 陆维导 签名:  日期: 2017-06-12</p>	
<p>签发: 许建林 签名:  日期: 2017-06-12</p>	
<p>备 注:</p> <p>1.变更情况: 见附页; 2.原 3C 认可报告编号: C-040-10B2003-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 3C 证书编号: 2008010311275625; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	

