

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2014010307693639

发证日期：2022年05月24日

有效期至：2032年05月23日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	小型断路器 HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、HUM18-80H、HUM18-80HE、HUM18-80HU、HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU； $U_e$ ：AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P)； $U_{imp}$ ：6kV； $U_i$ ：500V； $I_n$ ：80A；瞬时脱扣器类型：C型、D型； $I_{cn}=I_{cn1}$ ：6kA(HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U)；10kA(HUM18-80H、HUM18-80HE、HUM18-80HU、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU)； $I_{cs}$ ：6kA(HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U)；7.5kA(HUM18-80H、HUM18-80HE、HUM18-80HU、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU)；极数：1P、2P、3P、3P+N(3个保护极，N极可开闭)、4P；
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心