

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307002296

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：小型断路器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 10963.1-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2022-06-10  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002296

产品系列、型号、规格:

HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、HUM18-80H、HUM18-80HE、HUM18-80HU、HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU;  $U_e$ : AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P);  $U_{imp}$ : 6kV;  $U_i$ : 500V;  $I_n$ : 80A; 瞬时脱扣器类型: C型、D型;  $I_{cn}=I_{cn1}$ : 6kA (HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U); 10kA (HUM18-80H、HUM18-80HE、HUM18-80HU、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU);  $I_{cs}$ : 6kA (HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、HUB9-80、HUB9-80E、HUB9-80U); 7.5kA (HUM18-80H、HUM18-80HE、HUM18-80HU、HUB9-80H、HUB9-80HE、HUB9-80HU); 极数: 1P、2P、3P、3P+N (3个保护极, N极可开闭)、4P;

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-06-10  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307002296

产品系列、型号、规格(附件):

HUM18-80、HUM18-80+SR、HUM18-80E、HUM18-80E+SR、HUM18-80U、HUM18-80HU  
HUM18-80H、HUM18-80HE:  
Ue: AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、3P+N、4P); Uimp: 6kA; Ui: 500V;  
In: 80A;  
瞬时脱扣器类型: C型、D型;  
Icn: 6kA (HUM18-80、HUM18-80+SR、HUM18-80E、HUM18-80E+SR、HUM18-80U)  
10kA (HUM18-80HU、HUM18-80H、HUM18-80HE)  
Ics: 6kA (HUM18-80、HUM18-80+SR、HUM18-80E、HUM18-80E+SR、HUM18-80U)  
7.5kA (HUM18-80HU、HUM18-80H、HUM18-80HE)  
极数: HUM18-80、HUM18-80E、HUM18-80U、HUM18-80HU、HUM18-80H、HUM18-80HE :  
1P、2P、3P、3P+N (3个保护极, N极可开闭)、4P;  
HUM18-80+SR、HUM18-80E+SR: 2P、3P、3P+N (3个保护极, N极可开闭)、4P;

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-06-10  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。