



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-835273
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: HUC1(CJ48)-6、9、12、16

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 交流接触器 型号: HUC1(CJ48)-6 商 标: / 样品数量: 1台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-07-26 完成日期: 2021-09-01</p>	<p>委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HUC1(CJ48)-6、9、12、16; Uimp: 8kV; Ui: 690V;
 Ith: 20A[HUC1(CJ48)-6], 26A[HUC1(CJ48)-9], 28A[HUC1(CJ48)-12、16];
 Ue: AC(220V/230V)/(380V/400V)/(660V/690V);
 Ie: 6A/6A/3A[HUC1(CJ48)-6], 9A/9A/3.5A[HUC1(CJ48)-9],
 12A/12A/4.9A[HUC1(CJ48)-12], 16A/16A/6.7A[HUC1(CJ48)-16];
 使用类别: AC-3, AC-4; Us: AC36V, 127V, 220V, 380V/50Hz; 3P
 配用的辅助触头: Ith: 10A, AC-15: 380V/0.26A、220V/0.45A,
 DC-13: 110V/0.27A、220V/0.14A; 1NO, 1NC

主检: 阮圣杰	日期: 2021-09-01	
审核: [Signature]	日期: 2021-09-06	
签发: [Signature]	日期: 2021-09-06	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	安全件中制造商名称变更	环宇集团有限公司	环宇高科有限公司

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): C-027-12DQ325(A2012CCC0304-1337674);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2012010304565144;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

