



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-835275
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: HUC1(CJ48)-30

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 交流接触器 型 号: HUC1(CJ48)-30 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-07-26 完成日期: 2021-09-01</p>	<p>委托人: 环宇高科有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇高科有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇高科有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HUC1(CJ48)-30; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith=65A; Ue: AC220/230V, 380/400V, le=30A; Ue: AC660/690V, le=17.5A; Us: AC36V, 127V, 220V, 380V, 50Hz; AC-3, AC-4; 3P;

配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ith=10A; Ue/le: AC-15: AC380V/0.26A, AC220V/0.45A; DC-13: DC220V/0.14A, DC110V/0.27A

主检:  日期: 2021-09-01

审核:  日期: 2021-09-06

签发:  日期: 2021-09-06



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
2	安全件中制造商名称变更	环宇集团有限公司	环宇高科有限公司

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): C-027-12DQ327(A2012CCC0304-1337696);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2012010304575513;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

