

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2013010309593947

发证日期: 2021年03月16日

有效期至: 2031年03月16日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 热过载继电器  
JRS2-12.5, 25; Ui:690V; Ue:AC660V; Ie ( JRS2-12.5 ):0.1A~0.16A, 0.16A~0.25A, 0.25A~0.40A, 0.40A~0.63A, 0.63A~1.0A, 0.8A~1.25A, 1.0A~1.6A, 1.25A~2.0A, 1.6A~2.5A, 2.0A~3.2A, 2.5A~4.0A, 3.2A~5.0A, 4.0A~6.3A, 5.0A~8.0A, 6.3A~10.0A, 8.0A~12.5A, 10.0A~14.5A; Ie ( JRS2-25 ):8.0A~12.5A, 10.0A~16A, 12.5A~20A, 16.0A~25.0A; 脱扣级别:10A; IP20; 3P; 配用的辅助触头: Ui:380V, Ith:6A, AC-15: 380V/0.26A、220V/0.45A, DC-13: 220V/0.14A、110V/0.27A, 1NO1NC

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2010

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陆志刚 陆楠

# 中国质量认证中心