



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-911604
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ108-20

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: DZ108-20</p> <p>样品数量: 2</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2022-01-11</p> <p>完成日期: 2022-01-19</p>	<p>委托人: 环宇高科有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>生产者(制造商): 环宇高科有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p> <p>生产企业: 环宇高科有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>DZ108-20; U_i: 660V; U_{imp}: 6kV; U_e: AC380V; I_n: 0.16A、0.25A、0.4A、0.63A、1A、1.6A、2.5A、4A、6.3A、10A、16A、20A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别:A 类; 脱扣级别:10A; I_{cs}: 0.75kA; I_{cu}:1.5kA; 极数: 3P(三个保护极, 不适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NONC, 2NONC, AC-15:U_e/I_e:AC220V/1.8A, AC380V/1.5A; DC-13:U_e/I_e:DC220V/0.3A, DC110V/0.55A, DC60V/0.7A, DC24V/2.3A;</p>	
<p>主检: 龙 玺 签名:  日期: 2022-01-20</p>	
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2022-01-20</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-01-21</p>	

备注:

示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图;
EMC—E 图

DZ108-20 3P 20A: K-1;

附表 1

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
原认证证书编号	CQC2002010307026083	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-10B2283-S
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C215414
首页	√	1	C-06801-1C215414
报告组成	√	1	C-06801-1C215414
安全型式试验报告	√	10	C-06801-1C215414-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C215414

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

