



211108343007



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:




申请编号: V2021CQC107502-911606  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ108-63/1, DZ108-63/2

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器                  型号: DZ108-63/1、DZ108-63/2                  样品数量: 2                  样品来源: 企业送样                  收样日期: 2022-01-11                  完成日期: 2022-01-19</p>	<p>委托人: 环宇高科有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区                  生产者(制造商): 环宇高科有限公司                  生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区                  生产企业: 环宇高科有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  DZ108-63/1、DZ108-63/2; <math>U_i</math>: 660V; <math>U_{imp}</math>: 6kV; <math>U_e</math>: AC380V;  <math>I_n</math>: 10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式;                  选择性类别: A类;脱扣级别: 10A; <math>I_{cs}</math>: 11kA; <math>I_{cu}</math>: 22kA; 极数: 3P (三个保护极, 不适用于隔离用)</p>	
<p>主检: 龙 玺 签名:  日期: 2022-01-20</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所                  检验检测专用章                  2022年01月21日</p>
<p>审核: 傅 炳 签名:  日期: 2022-01-20</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-01-21</p>	
<p>备注:                  示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图;                  EMC—E图                  DZ108-63/2 3P 63A: K-1;</p>	

附表 1

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.2-2008	<b>GB/T 14048.2-2020</b>
原认证证书编号	CQC2002010307026085	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-10B2285-S
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-06801-1C215416
首页	√	1	C-06801-1C215416
报告组成	√	1	C-06801-1C215416
安全型式试验报告	√	10	C-06801-1C215416-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	C-06801-1C215416

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求  
 F 试验结果不符合要求  
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

